


性能評定書

設備機器の種別	消火設備（火炎伝送防止装置）	
型式記号	NDCぶくぶくジェット	
申請者	住所	東京都北区田端六丁目1番1号
	名称	日本ドライケミカル 株式会社
	代表者氏名	代表取締役社長 遠山 榮一
性能評定番号	評28-007号	
性能評定年月日	平成28年（2016年）07月27日	
性能評定有効期限	令和08年（2026年）03月31日	
性能評定の内容	標記火炎伝送防止装置、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、火災予防条例（例）第3条の4（厨房設備）に規定する火炎伝送防止装置として適切な性能を有するものと認められる。	

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター
理事長 北 崎 秀



認 定 書

下記のグリスセパレーターを「業務用厨房設備に付属するグリス除去装置の技術基準」に基づく試験に合格したものと認める。

2021年5月11日

一般社団法人 日本厨房工業会
会 長 谷 田 一 郎



記

- | | |
|------------|---------------------------------|
| 1. 認 定 番 号 | 21-003-1901 |
| 2. 名 称 | NDCぶくぶくジェット |
| 3. 型 式 | 別 添 |
| 4. 申請者住所氏名 | 東京都北区田端6丁目1番1号
日本ドライケミカル株式会社 |
| 5. 有 効 期 間 | 5年間 |
| 6. 付 帯 条 件 | 特になし |