

※1．移信は、最大１００回線まで増設できます。

※2．消火栓は、最大１３系統まで増設できます。

※3．無電圧接点出力部の接点定格はＤＣ３０Ｖ　１Ａまでです。

版	年月日	設変番号	変更事項	担当	承認

品番	NBS526BE03	
		日本ドライケミカル株式会社
設計	安本 18．5．7	名称：RX700（3系統） GR型受信機　回路図
検図	田中 18．5．7	
承認	大木 18．5．7	図番：8S-07024-3AP
制定	18．5．7	

（様式－１１１）２版