品番	品　　名	材　　質	数量	備　　考
1	本　　体	C3771	1	Rc1（オリフィス内蔵）
2	操作レバー	SPC	1	MFCr
3	ゲ　ー　ジ	C3604他	1	2．5MPa（呼径φ75）
4	ゲージコック	C3771他	1	Rc1／4
5	操 作 銘 板	PET	1	







⑤操作銘板
（操作レバーに貼付）

記事
1．耐圧試験圧力　2．0MPa
2．流量：80L／min　at　0．1MPa

月日	2026．09．17	作成	綴木	審査	鍋川	承認	畑本	名称	K80-G75型　末端試験弁

日本ドライケミカル株式会社	図番	CWM173	3