

## 機器収納箱端子台

| T B 1 | 名 称            |
|-------|----------------|
| 1     | A C 入力 (R)     |
| 2     | A C 入力 (S)     |
| 3     | 出力 (P O)       |
| 4     | 出力 (N O)       |
| 5     | 蓄電池 (P B)      |
| 6     | 蓄電池 (N B)      |
| 7     | 充電灯 (P L)      |
| 8     | 電池試験 (S B)     |
| 9     | 充電器故障 (A L)    |
| 1 0   | フレームグランド (F G) |
| 1 1   | 未使用            |
| 1 2   | 未使用            |
| 1 3   | 未使用            |

M4 端子

## 蓄電池収納箱端子台

| T B 2 | 名 称       |
|-------|-----------|
| 1     | 蓄電池 (P B) |
| 2     | 蓄電池 (N B) |

M4 端子

|               |              |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |                       |  |
|---------------|--------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|--|
| 月<br>日        | 2013. 01. 25 | 作<br>成 |  | 審<br>査 |  | 承<br>認 |  | 名<br>称 | E P T II 型非常電源装置 端子台表 |  |
| 日本ドライケミカル株式会社 |              |        |                                                                                     |        |                                                                                     |        |                                                                                     | 図<br>番 | C B A 1 3 4           |  |