

品番	品名	材質	数量	備考
1	ボール弁	SCPH2 他	1	
2	トルクシリンダー		1	
3	レバーハンドル	FCD450	1	
4	リミットスイッチ		1	アズビル(株): 1LS1-JT (メーカーオプション)
5	(Oリング)	(NBR)	(1)	

型 式	d	L	L ₁	トルクシリンダー	H	H ₁	H ₂	W	E	概算質量 (kg)
GF14-65A	64	120	56	AH06	238	163	64	128	350	15
GF14-80A	74	125	61		245	170	73	146	350	17.5
GF14-100A	97.5	160	78	AH08	312	224	95.5	191	650	39
GF14-125A	121	190	95	AH09	354	266	119	238	650	55
GF14-150A	143.5	225	112		372	284	129	258	650	79

トルクシリンダー	X1	X2	Y1	Y2	容 積 (ml)
AH06	180	86.5	48	94.5	約195
AH08	242	126.5	74	136	約610
AH09	242	126.5	74	136	約610

仕 様

(弁本体)

- | | |
|-------------|--------------------------------|
| 1. 流 体 | 不活性ガス・ハロゲン化物 |
| 2. 設計圧力 | 10.8MPa |
| 3. 気密試験圧力 | 10.8MPa (N ₂ 圧又は空圧) |
| 4. 耐圧試験圧力 | 16.2MPa (水圧) |
| 5. 強度確認試験圧力 | 43.2MPa (水圧) |

(トルクシリンダー)

- | | |
|---------|--------------|
| 1. 設計圧力 | 14.7MPa |
| 2. 供給圧力 | 1.96~14.7MPa |

記 事

- (一財)日本消防設備安全センター認定品 認定番号: SV-031号
- レバーハンドルは、手動操作時以外、必ず取り外すこと。
- 一次側Oリングはフランジに取り付け、二次側Oリングはバルブに取り付けること。

本製品の設計・製造はエマソンバルブ&コントロールジャパン(株)であり、販売のため内容を転記したものです。

月 日	2023. 11. 29	作成	図 末	審査	火 本	承認	佐 摩	名称	GF14型選択弁(GF14-65A, 80A, 100A, 125A, 150A) (CO ₂ , IG-541, ハロン, HFC-227ea)
-----	--------------	----	-----	----	-----	----	-----	----	---

日本ドライケミカル株式会社

図 番

CGM323

3

