





仕 様	
型 式	WCP-103-K - ※
試 験 番 号	S003C011
入力電源範囲	AC100V±10%
回 路 電 圧	定格DC24V
使 用 温 度	0~40℃
塗 装 色	マンセル 2.5Y9/1 半ツヤ
質 量	約92kg (3回線、蓄電池は除く)

品番	品 名	備 考
A	1回線区域用	
B	2回線区域用	1回線のときは無し
C	3回線区域用	1, 2回線のときは無し

品番	品 名	数量	備 考
1	箱体	1	1.6t, SPCC:H1000xW600xD250
2	操作表示パネル (区域表示部)	n	1.2t, SPCC, 塗装:N-1.5 (半艶), 文字色白
3	操作表示パネル (操作部)	1	1.2t, SPCC, 塗装:N-1.5 (半艶), 文字色白
4	通話装置	1	現場操作盤との通話用
5	ハンドル	1	鍵付平面ハンドル (日東キーNo. 200)
6	設備名称板	1	H40xW200, アクリル "放水型ヘッド等SP設備制御盤"
7	社名板	1	H25xW200, 銀シール
8	入線口	2	SPCCカバー付
9	区域名称板	n	
10	区域選択 (操作権) スイッチ	n	照光式: 黄色
11	火災灯 (区域用)	n	赤色
12	火災灯 (AND用)	n	赤色
13	扉状態灯	n	赤色
14	異常灯	n	赤色
15	直流電圧計	1	DC0~50V
16	蓄電池試験スイッチ	1	非照光: 黒色
17	電源灯	1	緑色
18	充電灯	1	緑色
19	自動灯	1	緑色
20	手動灯	1	黄色
21	点検灯	1	赤色
22	スイッチ注意灯	1	赤色
23	起動灯	1	赤色
24	放水灯	1	赤色
25	警報停止スイッチ	1	非照光: 白色
26	解錠スイッチ	1	照光式: 白色
27	緊急停止 (手動停止) スイッチ	1	非照光: 赤色
28	ブザー	1	
29	異常表示灯 (電源故障)	1	赤色
	異常表示灯 (放水ユニット異常)	1	赤色
	異常表示灯 (区域感知器異常)	1	赤色
	異常表示灯 (AND感知器異常)	1	赤色
	異常表示灯 (起動線断線)	1	赤色
30	自手動切替スイッチ	1	照光式: 緑色 (点灯時: 自動)
31	点検スイッチ	1	照光式: 赤色
32	手動起動スイッチ	1	非照光: 赤色, 封板付
33	復旧スイッチ	1	非照光: 緑色

※型式記号: WCP-103-K -
回線数 現場操作盤接続台数

記事
1. nは放水区域数を表す。
2. 図は、3区域用を示す。

月日	2025. 01. 16	作成	綴本	審査	承認	署名	名称	固定式放水型ヘッドSP消火設備 1~3回線 WCP-103型標準制御盤 (壁掛型) 外形図	
日本ドライケミカル株式会社							図番	CQC002	4