

## 性 能 評 定 書

|             |       |                                                                                                                              |
|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別     |       | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                              |
| 型 式 記 号     |       | OB-C                                                                                                                         |
| 申<br>請<br>者 | 住 所   | 東京都北区田端六丁目1番1号                                                                                                               |
|             | 名 称   | 日本ドライケミカル 株式会社                                                                                                               |
|             | 代表者氏名 | 代表取締役社長 遠山 榮一                                                                                                                |
| 性能評定番号      |       | 評14-401号                                                                                                                     |
| 性能評定年月日     |       | 平成14年（2002年）03月20日                                                                                                           |
| 性能評定有効期限    |       | 令和08年（2026年）03月31日                                                                                                           |
| 性能評定の内容     |       | 標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は、二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」と同等の性能を有するものと認められる。 |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 北 崎 秀



## 性 能 評 定 書

|             |                                                                                                                                                                              |                |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 設備機器の種別     | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                                                                              |                |  |
| 型 式 記 号     | OB-C                                                                                                                                                                         |                |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                                                                          | 東京都北区田端六丁目1番1号 |  |
|             | 名 称                                                                                                                                                                          | 日本ドライケミカル 株式会社 |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                                                                        | 代表取締役社長 遠山 榮一  |  |
| 性能評定番号      | 評14-401号                                                                                                                                                                     |                |  |
| 性能評定年月日     | 平成14年（2002年）03月20日                                                                                                                                                           |                |  |
| 性能評定有効期限    | 令和05年（2023年）03月31日                                                                                                                                                           |                |  |
| 性能評定の内容     | 標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は、<br>評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、<br>二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準につ<br>いて（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲<br>げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」と同等の性能を有<br>するものと認められる。 |                |  |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 門 山 泰 明



## 性 能 評 定 書


|             |                                                                                                                             |                |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 設備機器の種別     | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                             |                |  |
| 型 式 記 号     | OB-C                                                                                                                        |                |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                         | 東京都港区台場 2-3-1  |  |
|             | 名 称                                                                                                                         | 日本ドライケミカル 株式会社 |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                       | 代表取締役社長 遠山 榮一  |  |
| 性能評定番号      | 評14-401号                                                                                                                    |                |  |
| 性能評定年月日     | 平成14年03月20日                                                                                                                 |                |  |
| 性能評定有効期限    | 平成32年03月31日                                                                                                                 |                |  |
| 性能評定の内容     | 標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」と同等の性能を有するものと認められる。 |                |  |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 原 田 正 司



## 性 能 評 定 書

|             |                                                                                                                                                         |                |  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 設備機器の種別     | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                                                         |                |  |
| 型 式 記 号     | 〇Ｂ－Ｃ                                                                                                                                                    |                |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                                                     | 東京都港区台場２－３－１   |  |
|             | 名 称                                                                                                                                                     | 日本ドライケミカル 株式会社 |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                                                   | 代表取締役社長 遠山 榮一  |  |
| 性能評定番号      | 評14-401号                                                                                                                                                |                |  |
| 性能評定年月日     | 平成14年3月20日                                                                                                                                              |                |  |
| 性能評定有効期限    | 平成29年3月31日                                                                                                                                              |                |  |
| 性能評定の内容     | 標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」と同等の性能を有するのと認められる。 |                |  |

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター

理事長 襲 田 正 徳



## 性 能 評 定 書


|             |                                                                                                                             |                |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 設備機器の種別     | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                             |                |  |
| 型 式 記 号     | OB-C                                                                                                                        |                |  |
| 申<br>請<br>者 | 住 所                                                                                                                         | 東京都品川区勝島1-5-21 |  |
|             | 名 称                                                                                                                         | 日本ドライケミカル株式会社  |  |
|             | 代表者氏名                                                                                                                       | 代表取締役社長 遠山 榮一  |  |
| 性 能 評 定 番 号 | 評14-401号                                                                                                                    |                |  |
| 性 能 評 定 日   | 平成14年3月20日                                                                                                                  |                |  |
| 性能評定の内容     | 標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は、二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」と同等の性能を有するのと認められる。 |                |  |

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成26年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター  
理事長 長 澤 純



発行番号更08-0696号

性能 評 定 書

|         |       |                                                                                                                         |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別 |       | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                         |
| 型式記号    |       | OB-C                                                                                                                    |
| 申請者     | 住所    | 東京都品川区勝島1-5-21                                                                                                          |
|         | 名称    | 日本ドライケミカル株式会社                                                                                                           |
|         | 代表者氏名 | 代表取締役社長 遠山 榮一                                                                                                           |
| 性能評定番号  |       | 評14-401号                                                                                                                |
| 性能評定日   |       | 平成14年3月20日                                                                                                              |
| 性能評定の内容 |       | 標記不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱は、二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」に適合するものと認められる。 |


本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成23年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター

理事長 朝 日 信 夫



性能 評 定 書

|         |       |                                                                                                                               |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別 |       | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                               |
| 型式記号    |       | OB-C                                                                                                                          |
| 申請者     | 住所    | 東京都品川区勝島1-5-21                                                                                                                |
|         | 名称    | 日本ドライケミカル株式会社                                                                                                                 |
|         | 代表者氏名 | 代表取締役社長 北田 淳一                                                                                                                 |
| 性能評定番号  |       | 評14-401号                                                                                                                      |
| 性能評定日   |       | 平成14年3月20日                                                                                                                    |
| 性能評定の内容 |       | 標記消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）は、二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」に適合するものと認められる。 |

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成20年3月31日です。



財団法人日本消防設備安全センター  
理事長 成 瀬 宣



性能評定書

|         |       |                                                                                                                               |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設備機器の種別 |       | 消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）                                                                                               |
| 型式記号    |       | OB-C                                                                                                                          |
| 申請者     | 住所    | 東京都品川区勝島1-5-21                                                                                                                |
|         | 名称    | 日本ドライケミカル株式会社                                                                                                                 |
|         | 代表者氏名 | 代表取締役社長 巢山 節生                                                                                                                 |
| 性能評定番号  |       | 評14-401号                                                                                                                      |
| 性能評定日   |       | 平成14年3月20日                                                                                                                    |
| 性能評定の内容 |       | 標記消火設備（不活性ガス消火設備及びハロゲン化物消火設備の操作箱）は、二酸化炭素消火設備の安全対策に係る制御盤等の技術基準について（平成4年消防予第22号、消防危第11号）別紙2に掲げる「二酸化炭素消火設備の操作箱の基準」に適合するものと認められる。 |

本設備機器は、財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。

なお、本性能評定書の有効期限は、平成17年3月31日です。

財団法人日本消防設備安全センター  
理事長 成瀬 宣孝

