



消 防 許 第 4 2 4 号
令 和 3 年 5 月 2 5 日

日本ドライケミカル株式会社
代表取締役 遠山 榮一 殿

総 務 大 臣
武 田 良 太



型 式 承 認 に つ い て

令和3年5月14日付けで申請のあった消防用機械器具等の型式については、
消防法（昭和23年法律第186号）第21条の4第2項の規定に基づき、下
記のとおり承認する。

記

種 別	小型消火器
型 式	粉末（ABC） 2.0kg（蓄圧式、アルミニウム製）
型式番号	消第2021～7号

型 式 承 認 申 請 書

令和 年 月 日

総 務 大 臣 殿

申 請 者

住 所 東京都北区田端六丁目 1 番 1 号

名 称 日本ドライケミカル株式会社

代表者名 代表取締役 遠山 榮一

電話番号 03(3599)9500

下記について、型式承認を申請します。

記

種 別 小型消火器

型 式 粉末（A B C） 2 . 0 k g （蓄圧式、アルミニウム製）

検 消 火 第 7 3 号
令和 3 年 5 月 1 2 日

東京都北区田端六丁目 1 番 1 号
日本ドライケミカル株式会社
代表取締役 遠 山 榮 一 殿

日 本 消 防 検 定 協 会
理事長 高 橋 淳

型式試験の結果及び意見について

下記について、消防法第 21 条の 3 の試験を行った結果は、別紙のとおりであり、規格に適合しているものと認められます。

記

受 付 令和 3 年 1 月 2 1 日 (番号 A-3041)

種 別 小型消火器

型 式 粉末 (ABC) 2.0 kg (蓄圧式、アルミニウム製)

予在型式番号 消第 2021 ~ 7 号

別紙

型式試験結果

申請者 日本ドライケミカル株式会社

受付 令和3年1月21日 (番号 A-3041)

種別 小型消火器

試験項目		結果	記事
A 性能・機能	1. 放 射	良	20℃ 12.9s, 4～6m(申請値 13s, 4～6m) 上限温度 12.3s, 4～6m 下限温度 13.6s, 4～5m
	2. 消 火	良	第1(A-2), 第2(B-3), 第3(B-1)×3
	3. 閉 そ く 圧	良	0.98MPa
	4. 耐 圧	良	1.60MPa
	5. 破 壊 圧	良	2.36MPa
	6. 気 密	良	
	7. 衝 撃	良	
	8. 耐 食	良	
	9. 振 動	—	
	10. 充 て ん 薬 剤	良	
B 形 状 ・ 構 造		良	
備考	消火能力単位 A-2、B-3、C 使用温度範囲 -30 ～ +40℃ 使用圧力範囲 0.70～0.98MPa 本体容器の区分 開閉式ノズルなし、耐食性材料、安全弁なし、開閉バルブあり		

注: 結果欄中「—」は、該当しない試験項目であることを示す。

上記は、消火器の技術上の規格を定める省令に基づく試験の結果です。

日本消防検定協会

消火・消防設備部長 前 多 克 則