



単位 (mm)

性能評定番号	評27-017号		使用条件	適応感知器	感第5~10号 (SF-14)
【仕様】					感第6~93号 (SF-15)
作動試験距離	0~50cm				感第11~26号 (SF-15)
定格電圧	DC6V				感第7~68号 (HSF901EG)
電源	単三アルカリ電池 4本 (連続動作時間: 約8時間)				感第15~24~1号 (HSF901EGA)
質量	約 680 g (電池込み)				感第24~45号 (HSF904EG)
使用温度範囲	0℃~40℃				感第26~22号 (NSF904EG)
ランプ	クリプトン球 2.5V, 0.5A (パナソニックMB-25P5K相当品)		その他	感第24~45号 (NSF904EGA)	
主要部品 材質	ケース	冷間圧延銅板		・当試験器は、製造年月日から10年ごと校正を行う必要があります。 校正を行う際は当社営業所までお問い合わせください。 ・当試験器は(財)日本消防設備安全センターが行う性能評定適合品です。	
型式番号	評27-017号	制定日	2024年10月 4日 改	日本ドライケミカル株式会社	
品番	NSY428B	品名	炎感知器用作動試験器(赤外線式)	図番	1A-07126-AP