



主要部品材質	構成要素	材 料	色 彩	処 理	備 考
	扉	鋼板 (t 1. 2)	日塗IC25-80A (マンセル5Y8/0. 5近似)	5分ツヤ有り メラミン焼付塗装	
	露出ボックス	鋼板 (t 1. 2以上)	日塗IC25-80A (マンセル5Y8/0. 5近似)	5分ツヤ有り メラミン焼付塗装	
	取付金具	鋼板 (t 2. 3)	—	防錆塗装	




S = 1 / 10

取付寸法図 (正面より)




取付金具 (S = 1 / 15)

壁側取付面



取付用長穴寸法図
(S = 1 / 2)



配線口寸法図
(S = 1 / 10)

国家検定 型式番号	受第28~2号	制定日	2020年10月 1日	改	日本ドライケミカル株式会社
種 別	P型1級受信機 (蓄積式)	品 名	P型1級火災受信機 60回線 地図式 (A2縦) 壁掛型 外観図	品 番 図 番	NBP151AEA60 3A-07196-AP-60L