

NO.	名　称	数	備　考
1	背面取付孔	2	φ15
2	機器銘板（アクリル製）	1	
3	平面ハンドル（鍵付）	1	タキゲン　A-240-A-2
4	分散処理盤内器	1	
5	チャンネルベース	1	
6	底面取付孔	4	φ20
7	底面配線口（鋼板製塞板付）	1	300×150
8	上面配線口（鋼板製塞板付）	1	300×150
9			
10			

分散処理番号	

接続系統数

感知器伝送線	4系統
中継器伝送線	1系統



上面図

主　材	冷間圧延鋼板　t＝2.0
塗装色	日塗工G25-80A　半ツヤ
	尺度　1/10
用　途	NCH574BE04（機器組込スペース　無し）

版	年月日	設変番号	変　更　事　項	担当	承認

設計	渡邉	20. 4. 1
検図	田中	20. 4. 1
承認	大嶋	20. 4. 1
制定		20. 4. 1

日本ドライケミカル株式会社

名称：
4系統
分散処理盤　外観図

図番：
6A-07125-4AP

（様式-111）2版