



※1. 移信は、最大100回線まで増設できます。

※2. 消火栓は、最大13系統まで増設できます。

※3. 無電圧接点出力部の接点定格はDC30V 1Aまでです。

				品番	NBS526AE02, NBS526BE02	
版年月日	設変番号	変更事項	担当承認	日本ドライケミカル株式会社		
				設計	名称:	
				18.5.7	RX700(2系統)	
				検図	GR型受信機 回路図	
				18.5.7	図番:	
				承認	8S-07024-2AP	
				18.5.7		
				制定		
				18.5.7		