



※1. 移信は、最大100回線まで増設できます。 ※2. 消火栓は、最大13系統まで増設できます。 ※3. 無電圧接点出力部の接点定格は、DC30V 1Aまでです。

|      |      |      |      |               |            |                                    |
|------|------|------|------|---------------|------------|------------------------------------|
|      |      |      |      | 品番            | NBS529BE16 |                                    |
| 版年月日 | 設定番号 | 変更事項 | 担当承認 | 日本ドライケミカル株式会社 |            |                                    |
|      |      |      |      | 設計            | 田中         | 名称：<br>RX700R (16系統)<br>GR型受信機 回路図 |
|      |      |      |      | 検図            | 渡邊         |                                    |
|      |      |      |      | 承認            | 大木         | 図番：<br>8S-07035-16AP               |
|      |      |      |      | 制定            | 20. 3.16   |                                    |