

- (ご注意) ・蓄積型煙感知器は接続できません。
- ・連動操作盤をお取替される場合、現行連動操作盤では、副受信機の電源容量が不足する場合があります。
お取替前に必ず現在接続されている副受信機の消費電流をご確認ください。
(副受信機も現行商品にお取替することをおすすめします。)
 - ・SDカードは付属していません。別途ご購入ください。
パナソニック(株)製のSDカードあるいはSDHCカードをお使いいただくことをおすすめします。

自主評定 型式承認番号	A-17-6	制定日	2020年10月 1日	改		日本ドライケミカル株式会社
種 別	連動操作盤	品 名	連動操作盤 20回線 地図式(A3横)壁掛型 仕様書			品 番 図 番
						NLD916AEA20 9Y-07014-AP-20L 2/2