



注記 スイッチ及びリレーの接点方向は平常時の状態を示します。

受信機

国家検定 型式番号	受第26~28号	制定日	2015年 2月 1日	改	第3版 20.11.12	日本ドライケミカル株式会社
種別	P型1級受信機 (蓄積式)	品名	P型1級複合受信機 回路図		品番 図番	NBP102-K 1/2

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
SW301	交流電源スイッチ	RL201	消火栓連動リレー	LD127 LD128	火災灯	LD137~ LD140	諸警報灯1~4	S103	ベル(地区音響) 一時停止解除スイッチ	S119	非常放送 連動停止スイッチ
F1/F2	交流1次側ヒューズ	RL202~ RL205	代表移信リレー	LDn	地区灯	LD141	蓄積解除・蓄積中灯	S104	復旧スイッチ	S120	消火栓 連動停止スイッチ
F3	電池ヒューズ	RL206	非常放送コモンリレー	LD121	交流電源灯	LD142	試験灯	S105	通話スイッチ	S121	防排煙 連動停止スイッチ
BT	電池	RL207	非常放送連動(EA)/ 地区音響(B)切替リレー	LD122	警戒中灯	LD143	通話灯	S106	地区音響 一斉鳴動スイッチ	S122~ S125	オプションスイッチ 1~4
SP	音声警報スピーカ	RL208	地区音響コモンリレー	LD123	トラブル灯	LD144	地区音響 一斉鳴動灯	S107	蓄積解除スイッチ	SW2	機能設定スイッチ
MIC	プッシュトーク用マイク	RL209	非常放送火災確認 移信リレー	LD124	音声強制停止灯	LD145	点検灯	S108	点検スイッチ	ZNR301 RA301	サーミアブソーバ
JK1	電話ジャック	RL210~ RL22m	個別移信(EA/B) リレー	LD125	地区音響 強制停止灯	LD146	試験復旧灯	S109	実行スイッチ		
LCD	液晶表示装置	RL220~ RL22n	個別移信(EA/B/D) リレー	LD126	スイッチ注意灯	LD147	トラブル・履歴確認灯	S110	戻るスイッチ		
		RL230~ RL23n	非常放送連動(EA)/ 地区音響(B)/防排煙 制御(D)切替リレー	LD129	連動用感知器灯	LD148	移信停止灯	S111	上選択スイッチ		
		RL901	移信コモンリレー	LD130	発信機灯	LD149	非常放送 連動停止灯	S112	下選択スイッチ		
				LD131	消火栓灯	LD150	消火栓連動停止灯	S113	試験復旧スイッチ		
				LD132	電話灯	LD151	防排煙連動停止灯	S114	試験スイッチ		
				LD133	防排煙連動停止灯	LD152~ LD155	オプションスイッチ灯 1~4	S116	トラブル・履歴確認 スイッチ		
				LD134	非常放送中灯	S101	受信機音響停止 スイッチ	S117	空き回線登録スイッチ		
				LD136	ベル(地区音響) 一時停止灯	S102	ベル(地区音響) 一時停止スイッチ	S118	移信停止スイッチ		

適用品番

NBP102AE10、NBP102AE15、NBP102AE20  
 NBP102AEA10、NBP102AEA15、NBP102AEA20  
 NBP102FK10、NBP102FK15、NBP102FK20  
 NBP102FKA10、NBP102FKA15、NBP102FKA20

国家検定 型式番号	受第26~28号	制定日	2015年 2月 1日	改	第3版 20.11.12	日本ドライケミカル株式会社					
種別	P型1級受信機 (蓄積式)	品名	P型1級複合受信機 回路図			品番 図番	NBP102-K 2/2				