



注記 スイッチ及びリレーの接点方向は平常時の状態を示します。

受信機

国家検定 型式番号	受第26~28号	制定日	2015年 2月 1日	改	第3版 20.11.12	日本ドライケミカル株式会社
種別	P型1級受信機 (蓄積式)	品名	P型1級受信機 回路図		品番 図番	NBP103-K 1/2

記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称	記号	名称
SW301	交流電源スイッチ	RL201	消火栓連動リレー	LD127 LD128	火災灯	LD142	試験灯	S106	地区音響 一斉鳴動スイッチ	SW2	機能設定スイッチ
F1/F2	交流1次側ヒューズ	RL202~ RL205	代表移信リレー	LDn	地区灯	LD143	通話灯	S107	蓄積解除スイッチ	ZNR301 RA301	サージアブソーバ
F3	電池ヒューズ	RL206	非常放送コンソリレー	LD121	交流電源灯	LD144	地区音響 一斉鳴動灯	S108	点検スイッチ		
BT	電池	RL207	非常放送連動(EA) / 地区音響(B)切替リレー	LD122	警戒中灯	LD145	点検灯	S109	実行スイッチ		
SP	音声警報スピーカ	RL208	地区音響コンソリレー	LD123	トラブル灯	LD146	試験復旧灯	S110	戻るスイッチ		
MIC	プッシュトーク用マイク	RL209	非常放送火災確認 移信リレー	LD124	音声強制停止灯	LD147	トラブル・履歴確認灯	S111	上選択スイッチ		
JK1	電話ジャック	RL210~ RL22n	個別移信(EA/B) リレー	LD125	地区音響 強制停止灯	LD148	移信停止灯	S112	下選択スイッチ		
LCD	液晶表示装置	RL901	移信コンソリレー	LD126	スイッチ注意灯	LD149	非常放送 連動停止灯	S113	試験復旧スイッチ		
				LD130	発信機灯	LD150	消火栓連動停止灯	S114	試験スイッチ		
				LD131	消火栓灯	LD152~ LD155	オプションスイッチ灯 1~4	S116	トラブル・履歴確認 スイッチ		
				LD132	電話灯	S101	受信機音響停止 スイッチ	S117	空き回線登録スイッチ		
				LD134	非常放送中灯	S102	ベル(地区音響) 一時停止スイッチ	S118	移信停止スイッチ		
				LD136	ベル(地区音響) 一時停止灯	S103	ベル(地区音響) 一時停止解除スイッチ	S119	非常放送 連動停止スイッチ		
				LD137~ LD140	諸警報灯1~4	S104	復旧スイッチ	S120	消火栓 連動停止スイッチ		
				LD141	蓄積解除・蓄積中灯	S105	通話スイッチ	S122~ S125	オプションスイッチ 1~4		

適用品番

NBP103AE05、NBP103AE10、NBP103AE15、NBP103AE20
 NBP103AEA05、NBP103AEA10、NBP103AEA15、NBP103AEA20
 NBP103FK05、NBP103FK10、NBP103FK15、NBP103FK20
 NBP103FKA05、NBP103FKA10、NBP103FKA15、NBP103FKA20

国家検定 型式番号	受第26~28号	制定日	2015年 2月 1日	改	第3版 20.11.12	日本ドライケミカル株式会社					
種別	P型1級受信機 (蓄積式)	品名	P型1級受信機 回路図			品番 図番	NBP103-K 2/2				